



Eskebjerg vandværk

Eskebjergvej 72
4593 Eskebjerg

Att.: Jørgen Vognstoft

Registrernr.: A89037
Kundenr.: 150493
Ordrenr.: 685336
Prøvenr.: 23225402

Modt. dato: 2010.07.26

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Eskebjerg vandværk
Eskebjergvej 72, 4593 Eskebjerg
Prøvested.....: **Eskebjerg Vandværk Vandværket - V02001400/4301001400**
Prøvetype.....: Drikkevand
Prøvemærke.....: **Afgang vandværk: Tappehane**
Prøveudtagning...: 2010.07.26 kl. 14:19
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (DPA)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.07.26 kl. 22:42 - 2010.07.30

Prøvenr.: 23225402		**Grænseværdier			RSD
Prøve ID:					
Prøvemærke:		Vejl.	Max.	Metoder	(%)
Coliforme bakterier 37 °C	<1 Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	35 Antal/ml		50	DS/EN/ISO 6222	
Kimtal ved 37 °C, GEA	4 Antal/ml		5	DS/EN ISO 6222	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	10.2 gr. C	DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Eskebjerg Vandværk, Claus Jørgen Rasmussen
- Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

30. juli 2010

Kundecenter: tlf.70224256 Linda Dueholm Pedersen
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.