



Eskebjerg Vandværk

Eskebjergvej 72
4593 Eskebjerg

Att.: Jørgen Vognstoft

Registrernr.: T71686
Kundenr.: 150493
Ordrenr.: 685336
Prøvenr.: 23284236

Modt. dato: 2011.09.19

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Eskebjerg Vandværk
Eskebjergvej 72, 4593 Eskebjerg
Prøvested.....: **Eskebjerg Vandværk Ledningsnet - V02001400/4301001499**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Eskebjergvej 67,v/flaskeautoma**
Prøveudtagning...: 2011.09.19 kl. 08:45
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.09.20 kl. 03:39 - 2011.09.23

	Prøvenr.: 23284236	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	3S	MPN/100 ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml			i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	5	CFU/ml			200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.017	mg/l			0.2	SM3120-ICP	30
Nitrit	<0.005	mg/l			0.1	SM 17.udg. 4500	10

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs					*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar					*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen					*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal					*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	13.0	gr. C				DS2250	
pH	7.6	pH			7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	58	mS/m		>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	8.9	mg/l			> 5	DS/EN 25814	10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Eskebjerg Vandværk, Claus Jørgen Rasmussen
- Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

S) Resultater mærket S overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

23. september 2011

Kundecenter: tlf.70224256 Martin Hartlev Pedersen

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.