



Eskebjerg Vandværk

Eskebjergvej 72
4593 Eskebjerg

Att.: Jørgen Vognstoft

Registrernr.: T89014
Kundenr.: 150493
Ordrenr.: 685336
Prøvenr.: 23284348

Modt. dato: 2012.02.02

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Eskebjerg Vandværk
Eskebjergvej 72, 4593 Eskebjerg
Prøvested.....: **Eskebjerg Vandværk Vandværket - 103013/4301001400**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøvemærke.....: **Afgang vandværk**
Prøveudtagning...: 2012.02.02 kl. 08:40
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.02.03 kl. 02:39 - 2012.02.03

Prøvenr.: **23284348**
Prøve ID:
Prøvemærke:

**Grænseværdier
Vejl. Max. Metoder Um (%)

Opfølgning på registernr	T83794			*
Coliforme bakterier 37 °C	<1 MPN/100 ml		i.m.	Colilert®
E. coli	<1 MPN/100 ml		i.m.	Colilert®

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur	7.5 gr. C	DS2250
----------------	------------------	--------

Kopi af rapporten er sendt til:

- Eskebjerg Vandværk, Claus Jørgen Rasmussen
- Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

03. februar 2012

Kundecenter: tlf.70224256 Ulla Askov Bøgedal
Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.