



Eskebjerg Vandværk

Eskebjergvej 72
4593 Eskebjerg

Att.: Jørgen Vognstoft

Registrernr.: **T97229**
Kundenr.: **150493**
Ordrenr.: **685336**
Prøvenr.: **23312363**

Modt. dato: **2012.04.18**

Sidenr.: **1 af 1**

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Eskebjerg Vandværk
Eskebjergvej 72, 4593 Eskebjerg
Prøvested.....: **Eskebjerg Vandværk Ledningsnet - 103013/4301001499**
Udtagningsadresse: **Eskebjergvej 67, 4593 Eskebjerg**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Hane ved flaskeautomat**
Prøveudtagning...: 2012.04.18 kl. 10:00
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.04.19 kl. 02:11 - 2012.04.22

	Prøvenr.: 23312363	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	12	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	0.025	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30	
Nitrit	<0.005	mg/l		0.1	SM 17.udg. 4500	10	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	8.5	gr. C			DS2250	
pH	7.7	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	58	mS/m		>30	DS/EN 27888	6
Iltindhold	10.2	mg/l		> 5	DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Eskebjerg Vandværk, Claus Jørgen Rasmussen
- Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

22. april 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Rune Bruun Mosbacher

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.